

АКТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

№ 1

от «29» 04 2019 г.

Акционерное общество "Янтарьэнерго", именуемое в дальнейшем АО "Янтарьэнерго", в лице заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг А.Д. Савостина, действующего на основании доверенности № 320/74 от 4 февраля 2019 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Паркплэйс", в лице

Генерального директора Посова Николая Петровича,
(фамилия, имя, отчество лица - представителя заявителя)

действующего(ей) на основании устава,
(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от 19 апреля 2018 г. № Г-1993/18 к договору о технологическом присоединении от 11 апреля 2017 г. № 1426/03/17.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение:

На границе земельного участка объекта установить РЩ наружного исполнения. Произвести монтаж сети 0,4 кВ от РЩ (п.11.1) до ВРУ-0,4 кВ объекта КЛ-1 красчетного сечения. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. Установить прибор учета электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности.

3. Максимальная мощность (всего) 149,60 кВт, в том числе:

присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 85,60 кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность 64 кВт.

Категория надежности электроснабжения: I - 0 кВт;

II - 0 кВт;

III - 149,6 кВт.

Перечень точек присоединения:

№	Источник питания	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Макс. мощность (кВт)
1	ПС 110 кВ О-44 Промышленная (аб)	кабельные наконечники на КЛ-0,4 кВ ТП-683-РЩ в РЩ	НН	149,6

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

Нет информации

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя:

РЩ, КЛ-0,4 кВ от РЩ до ВРУ-0,4 кВ жилого дома, ВРУ-0,4 кВ жилого дома и внутрид

сетевой организацией в лице уполномоченного представителя филиала АО «Янтарьэнерго» Городские электрические сети СТЭ (ГЭС)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от 19 апреля 2018 г. № Г-1993/18 к договору о технологическом присоединении от 11 апреля 2017 г. № 1426/03/17.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

Прибор учета 62005061_Нева МТ 323 10 AR E4S, место установки: РЩ

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:
Автоматический выключатель, 250 А

автономный резервный источник питания:

Не предусмотрен техническими условиями.

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями, выполнены в полном объеме.

7. Прочие отметки:

Отсутствуют.

Подписи сторон:

Представитель сетевой организации


Савостин А.Д.


ООО "Парклайс"


Фомов Н.Е.
